

# АКТ

о противопожарном состоянии организации (объекта)

«07» мая 2014 года.

Санкт-Петербург  
(населенный пункт)

Мною, специалистом отдела профилактики пожаров и предупреждения ЧС  
ГУ «Пожарно-спасательный отряд ППС СПб по Фрунзенскому району СПб»  
Яночкиной И.Б.

(Ф.И.О., должность)

составлен настоящий акт при проведении 06-07.05.2014 года пожарно-  
профилактического обследования по соблюдению требований пожарной  
безопасности в государственном бюджетном дошкольном образовательном  
учреждении № 115, расположенном по адресу: ул. Белградская д. 26, корп.3,  
лит.А

(наименование проверяемого юридического лица (учреждения, организации), адрес)

совместно с зам. заведующей по АХР Еременко Жанной Анатольевной

(Ф.И.О. представителя(ей), ответственного)

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты и системы оповещения и управления эвакуацией:

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, световой и речевой системами оповещения при пожаре.

Заключен договор по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности на 2014 год с ООО «РЕЙДЕР-КСБ».

Составлен акт первичного обследования установок и систем КСОБ.

Ведется журнал выполнения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту комплексных систем обеспечения безопасности, в соответствии с графиком и регламентом работ.

Разработана и имеется в наличии инструкция по эксплуатации установок пожарной автоматики.

Приказ о назначении ответственного за эксплуатацию и содержание в технически исправном состоянии установок пожарной автоматики в наличии.

Технический паспорт КСОБ оформлен в полном объеме.

(вид оповещения, наличие договора на обслуживание АПС, ОПС, инструкции ответственным)

2. Наличие и исправность внутреннего противопожарного водопровода:

В здании установлено 4 пожарных крана, укомплектованных пожарными рукавами, стволами и вентилями.

Заключен договор на техническое обслуживание сети внутреннего противопожарного водопровода на 2014 год с ООО «Феникс».

Проведены испытания сетей внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (протокол испытания на водоотдачу от 12.02.2014 г.)

Проведена перекатка пожарных рукавов на новую скатку.

(инструкция, акты испытаний на работоспособность, укомплектованность)

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность:

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения в полном объеме в количестве: ОП-5- 20 шт.

4. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам ПБ:  
В тамбурах эвакуационных выходов допускается размещение вешалок для одежды.

(наличие планов эвакуации, указателей, знаков ПБ)

5. Правильность эксплуатации электрооборудования:  
Проведены периодические испытания электроустановки учреждения.

(акты замера изоляции)

6. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений:  
Проведены работы по очистке вентиляционных каналов от горючих отходов.

7. Наличие основных организационно распорядительных документов по пожарной безопасности:

Приказы по пожарной безопасности разработаны и имеются в наличии.

Разработан и ведется журнал регистрации и учета первичных средств пожаротушения.

Разработан приказ о создании добровольной пожарной дружины.

Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима, исходя из специфики пожарной опасности здания.

(правила, приказ, инструкция, журнал учета огнетушителей и т.д.)

8. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности:

Представлен журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности.

Руководителем учреждения и ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму согласно занимаемым должностям.

Проводятся практические тренировки по эвакуации детей и персонала при возникновении пожара.

(наличие журналов инструктажей, прохождение ПТМ)

Специалист отдела профилактики пожаров:

Александров И.В.  
(должность специалиста, Ф.И.О.)

(подпись)

Первый экземпляр акта получила:

И.С. Завягина И.И. Мещеряков С.А.  
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)

(подпись)

« 7 » июля 2014 г.

## Справка

Мною, специалистом отдела профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ «ПСО ППС СПб по Фрунзенскому району СПб» Михайлов А.И.  
« 06 » июни 2014 г. проведена беседа по мерам пожарной безопасности с  
должностными лицами и сотрудниками государственного учреждения  
ГубСЭЗ №1 расположенного по адресу: ул. Демурова, д. 10

Присутствовали: Г. С. С.

Специалист отдела профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ  
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СПб по  
Фрунзенскому району СПб» Михайлов А.И. И.И.

Руководитель учреждения: И.С. Яку. Д. (Михайлов А.И.)

« 06 » июни 2014 года



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,  
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПО ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ул. Карпатекая, д.2, Санкт-Петербург, 192289  
Тел. (812) 453-87-88 Факс (812) 453-87-88  
ОКПО 94616440 ОИ РП 5067847017673  
ИНН 7816388920

Заведующему ГБДОУ № 115,  
СПб, ул. Белградская д.26, к.3, лит.А  
Васильевой Людмиле Александровне

№ 02 261/14  
На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 44 об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Вручено Заведующему ГБДОУ № 115 Васильевой Людмиле Александровне

*(подпись, ФИО, должность лица учреждения, объекта)*

по итогам проведенного 06-07.05.2014 года обследования специалистом отдела профилактики пожаров и предупреждения ЧС Яночкиной И. Б.

В целях обеспечения пожарной безопасности Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Мероприятие, основание	Срок исполнения	Отметка об исполнении
<b>Мероприятия по вновь выявленным нарушениям</b>			
1.	Не допускать устройства в тамбурах эвакуационных выходов вешалок для одежды, а также хранения вещей (в том числе временно). Основание: Правила противопожарного режима в РФ п.36(в).	постоянно	
2.	Осуществлять хранение вещей в кладовых на расстоянии 0,5 метра от светильников. Основание: Правила противопожарного режима в РФ п.343.	постоянно	

Специалист отдела профилактики пожаров и предупреждения ЧС:  
Яночкина Ирина Борисовна

*(подпись)*

Предложение для исполнения получила:

Васильева Людмила Александровна

*Л.А. Васильева*  
*(подпись)*